



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 10.03.2025г. № 954**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №257" (сокращенное наименование – МБДОУ №257) ИНН 1833023004, ОГРН 1021801506594

Адрес места нахождения юридического лица:

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 92

Адрес места осуществления деятельности:

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 92

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в спальном помещении 2-ой младшей группы №2, 1-ой младшей группы №5 поверхность пола с дефектами в виде множественной стертости покраски, в туалетном помещении старшей группы №7 поверхность пола возле унитазов с дефектами в виде стертости и отсутствия бетонного покрытия, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции.

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении 1-ой младшей группы №3, в туалетном помещении старшей группы №7 поверхность потолка возле водопроводных труб, с дефектами в виде следов протекания и отслоения покраски.

В нарушении п. 2.4.11. п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении подготовительных групп №11 и №9, старшей группы №7 унитазы не оборудованы кабинами с дверями.

В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом выполнено из металла.

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в спальном помещении 2-ой младшей группы №2, 1-ой младшей группы №5, в туалетном помещении старшей группы №7 выполнить ремонт пола. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
2. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении 1-ой младшей группы №3, в туалетном помещении старшей группы №7 выполнить ремонт потолка. Потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
3. В соответствии п. 2.4.11. п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении подготовительных групп №11 и №9, старшей группы №7 унитазы оборудовать кабинками с дверями. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.
4. В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 пищеблок оборудовать столом (столешницей) для работы с тестом покрытием, выполненным из дерева твердых лиственных пород. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №257, юридический адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 92

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н

С предписанием ознакомлен(а) «10» марта 2025г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)