

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
15.11.2021	№ 18210061000201326998	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426072, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, тел. 70-01-37 (код-3412),
E-mail: indgpn@18.mchs.gov.ru**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/64/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №257», ОГРН 1021801506594, ИНН 1833023004 в
лице заведующей Антроповой А.В.

(указывается контролируемое лицо. в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора
г. Ижевска по пожарному надзору Савенкова Юрия Валерьевича от 09.11.2021
№ 19/64, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий № 18210061000201326998 от 09.11.2021

в период

с « 11 » ноября 2021 г., 11 час. 00 мин.

« 15 » ноября 2021 г., 14 час. 00 мин.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Поликарповой Татьяной Валентиновной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
заведующая Антропова Алевтина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Запор эвакуационного выхода (рядом с группой №7) не обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
2.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из группы №11, менее 0,8 м (фактическая ширина в свету двупольной двери составляет - 0,6 м)	ст. 1, 4, 5, 6, 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130.2020.	01.11.2022	
3.	Очистка от горючих отходов и отложений вентиляционных систем не реже 1 раза в год с внесением информации в	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	

	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не проведена, акты отсутствуют.			
4.	Отсутствует расчет категории помещения по взрыво-пожароопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещение прачечной на 1 этаже (в настоящее время используется в качестве складского помещения), складское помещение в кабинете старшего воспитателя на 2 этаже, складское помещение рядом с кабинетом старшего воспитателя на 2 этаже, склад кастилянши на 1 этаже. Расчеты не предоставлены.	ст. 1, 4, 5, 6, 53 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.11.2022	
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения с обозначением их категории и класса зон на входных дверях помещений с наружной стороны (складское помещение в прачечной)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).	01.11.2022	
6.	Допускается эксплуатация помещений без проектной (технической) документации, содержащей пожарно-технические характеристики.	ч.4. ст. 4, ст.6, 28, 78, 80, 151, ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.5, 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной	01.11.2022	

	Указанная документация не представлена.	защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».		
7.	На объекте защиты допускается использование подвала для складирования различных предметов (коробки, инструмент, посуда в коробках, кресла, лавки, столы)	п/п «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.)	01.11.2022	
8.	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (приборы управления, извещатели пожарные)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.) п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.6.1 ГОСТ Р 59639-2021	01.11.2022	
9.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации на объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.).	01.11.2022	
10.	Приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации находится не в помещении дежурного персона-	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2022	

ла.		п.п. Б, п. 5.12 СП 484.1311500.2020		
-----	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Ауронов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Аур
(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор

г. Ижевска по пожарному надзору

Поликарпова Татьяна Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Т.В. Поликарпова
(подпись)